

Arndt, Florian

Von: Pilhofer, Frank (WWA-KG) <Frank.Pilhofer@wwa-kg.bayern.de>
Gesendet: Dienstag, 27. August 2019 08:32
An: Arndt, Florian
Betreff: Stadt Haßfurt; Aufstellung des Bebauungsplanes „Schlettach Teil 2“

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Entwässerung ist als Trennsystem geplant. Das wird ausdrücklich begrüßt. Grundsätzlich soll gesammeltes Niederschlagswasser ortsnah versickert werden. Diese Möglichkeit ist zu überprüfen. Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, ist die getrennte Sammlung und Einleitung ins Oberflächengewässer die nächstbeste Option. Für die Einleitung ins Grundwasser oder Oberflächenwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Das Baugebiet ist noch nicht bei der Gesamtentwässerungsplanung der Stadt Haßfurt berücksichtigt. Die Auswirkungen der Schmutzwassereinleitung sind zu untersuchen und die ggf. erforderlichen Baumaßnahmen rechtzeitig durchzuführen.

Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenverunreinigungen liegen uns nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Pilhofer

Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
Landkreis Haßberge
Kurhausstraße 26
97688 Bad Kissingen
Telefon: 0971/8029-104
Mailto: poststelle@wwa-kg.bayern.de
www.wwa-kg.bayern.de